

平成20年5月

お客様各位

東芝ライテック株式会社

## 2008年度版換気・送風機総合カタログ 訂正のお願い

平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、今般発行いたしました「東芝換気・送風機総合カタログ2008年版」に誤りがありました。ここに謹んでお詫び申し上げますと共に、お手数ですが、該当ページの特性表部の訂正をお願い申し上げます。

### ●該当頁:P217の特性表部

●特性表  
[単相100V]

形名	スイッチ	消費電力(W)		風量(m <sup>3</sup> /h)				有効換気量(m <sup>3</sup> /h)		騒音(dB)		質量(kg)
		50Hz	60Hz	給気		排気		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VFP-10JD VFP-10JD(C)	10畳設定	7.9	8.8	25	25	28.5	28.5	24.5	24.5	26	26	2.3
	8畳設定	6.7	6.4	21.5	19.5	24.5	22.5	21	19	23	21	
	6畳設定	4.5	4.4	16.5	15.5	19	18	16	15	16.5	16	

6.8.10畳設定は24時間換気システム用として使用した場合の畳数です

●別売の長さ1.5mの  
延長二層管を接続した場合の特性

風量(m <sup>3</sup> /h)				有効換気量(m <sup>3</sup> /h)	
給気		排気		50Hz	60Hz
50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
24	24	27.5	27.5	23.5	23.5
20.5	18.5	23.5	21.5	20	18
15	14	17.5	16.5	14.5	13.5